NOTURĪBA
AS SADALES TĪKLS

Zemkopības ministrijas un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra reģionālais forums

IGORS GOBALOVS, Lielo klientu attiecību vadītājs

2026. gada 1. oktobris
Kuldīga




Krīze
Rīcība
Gatavība

Vai jūsu saimniecība ir gatava krīzes situācijai?

Krīzes situācijas



- Laikapstākļi

Krīzes situācijas



- Laikapstākļi



- Tehnoloģiskie traucējumi

Krīzes situācijas



- Laikapstākļi



- Tehnoloģiskie traucējumi



- Lokālkrīze

Krīzes situācijas



- Laikapstākļi



- Tehnoloģiskie traucējumi



- Lokālkrīze



- Militārs apdraudējums / sabotāža / dezinformācija









Elektrotīkla bojājumi

- Klientu apziņošana (aktualizēt datus)
- Nakts apziņošana (23:00 – 7:00)
- Digitālās atslēgumu karte

- Īpašuma pieslēguma pārbaude
- Digitālās atslēgumu kartes pārbaude
- Bojājuma pieteikums

- Bojājumu novēršana notiek secīgi
- Vidējā sprieguma līnijas
- Zemsprieguma līnijas





Elektrotīkla bojājumi



- Elektrība līdz apkārtnei var būt atjaunota, taču bojājums joprojām var būt zemsprieguma līnijā, kas elektrību nogādā tieši līdz jūsu mājoklim.
- Novēršot bojājumu un padodot spriegumu uz TP, klienti saņem paziņojumu.

Informējam, ka elektroapgāde Jūsu īpašumā ir atjaunota. Ja elektrības īpašumam tomēr vēl nav, piesakiet bojājumu…



Kā sagatavoties krīzei?

Rīcības plāns un alternatīva elektroapgāde

- Neignorējam laika prognozes
- Uztveram nopietni šūnapraidi
- Pieskatām «tuvākos»

- Personāla gatavība
- Aprīkojuma gatavība
- Sadarbība ar pašvaldību, zemniekiem, kaimiņiem

- Pārzināt savu elektropieslēgumu un kritiskās iekārtas
- Ģeneratora pieslēguma vietas
- Ģeneratora iegāde

Pārzini savu elektropieslēgumu

Objekta tehniskie parametri un patēriņa dati ir pieejami www.e-st.lv



Pārzini savu elektropieslēgumu

Objekta tehniskie parametri un patēriņa dati ir pieejami www.e-st.lv





Pārzini savu elektropieslēgumu

Objekta tehniskie parametri un patēriņa dati ir pieejami www.e-st.lv





Praktiskais piemērs parāda:

- Objektā pieejamā pieslēguma jauda ir 50A (32kW)
- Patēriņa paradumi parāda, ka klients pieslēgumā slogo ~ 10 kW
- Kāda jauda ir nepieciešama kritiskajām iekārtām?

Vai ST ir gatavs krīzēm?



- Hibrīddefektēšana



- Investīcijas elektrotīklā



- Ģenerācijas integrācija



- Regulāras profesionālās mācības



Saziņai

- Informācija, padoms
- Dalība forumos
- Atbalsts sarunās ar investoriem

IGORS GOBALOVS
Lielo klientu attiecību vadītājs